



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

PREH AD UKAZOVATELOV VODY

977/16 2.2.2016 Hiade - potraviny
1067/15 3.2.2015 Hiade - Obecný úrad
2803/15 23.3.2015 Hiade - potraviny
7560/15 3.8.2015 Hiade - Obecný úrad

| Ukazovateľ | Merná jednotka | Povolený limit | 977/2016 2.2.2016 | 1067/2015 3.2.2015 | 2803/2015 23.3.2015 | 7560/2015 3.8.2015 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Farba | mg/l | 20 | <2 | <2 | 2 | 5 |
| Zákal | FNU | 5 | 0,52 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7,14 | 7,33 | 7,55 | 7,04 |
| Vodivos | mS/m | - | 34,4 | 33,2 | 33,4 | 38,9 |
| ChSK-Mn | mg/l | 3,0 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |
| Absorbancia 254 nm | - | 0,08 | 0,019 | 0,044 | 0,024 | <0,008 |
| Amónne ióny | mg/l | 0,5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| Dusitany | mg/l | 0,5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| Dusi nany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 |
| Železo | mg/l | 0,2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 |
| Mangán | mg/l | 0,05 | 0,0020 | 0,0046 | <0,0020 | 0,0084 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kult. mo. 37°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlák.bk. bez Mn a Fe | jedinice/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikromycéty | jedinice/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Živé organizmy | jedinice/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

| Ukazovateľ | Merná jednotka | Povolený limit | 977/2016 2.2.2016 | 1067/2015 3.2.2015 | 2803/2015 23.3.2015 | 7560/2015 3.8.2015 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mŕtvce organizmy | jedinice/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezfarebné baktérie | jedinice/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chuť * | - | - | prijateľná | prijateľná | prijateľná | prijateľná |
| Pach* | - | - | bez zápachu | bez zápachu | bez zápachu | bez zápachu |
| Teplota | °C | - | 5,8 | 7,7 | 9,2 | 14,8 |
| Voľný chlór | mg/l | 0,3 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |

*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa